



注記
 1. 配管の支持は、設備受け鉄骨（建築工事）@1,350mmから配管防止型用り金物（据止め材付）にて支持する事。
 （配管間は耐震耐力に基いて設備受け鉄骨から固定する事）
 2. 天吊り配管に伴い、図面S7～S17及び配管の他にS7～S17F20F（各接続配管2mm共）を要する事。

特記・凡例
 1. 特記線未端の印記は、25Aとする。
 2. は標準型S7～S17を示す。
 3. は標準型S7～S17F（保護カバー付）を示す。

契約番号	九建設 27第 12号
件名	九州新幹線（西九州）、長崎駅建築物設計
主任技師	小林 剛一
設計会社	株式会社 安井建設事務所
工事件名	九州新幹線（西九州）、長崎駅新築
図面名称	エレベーター配管平面図（消火栓）
縮尺	1/200
図面番号	P-014
設計者	小林 剛一
校核者	
承認者	
作成日	平成 30年 9月
設計者	
校核者	
承認者	
作成日	平成 30年 11月