



部材	鋼種	継手(SS400)
□-200x200x4.5	BCR295	PL-325x75x9 (HTB 2-M16)
H-200x200x8x12	SS400	F:PL-290x200x9 (HTB 4-M16) W:PL-290x80x9 (HTB 2-M16)
H-340x250x9x14	SS400	F:PL-530x250x12 (HTB 8-M20) F:PL-530x100x12 (HTB 6-M20) W:2PL-290x200x9 (HTB 6-M20)
H-500x200x10x16	SS400	F:PL-410x200x12 (HTB 6-M20) F:PL-410x80x12 (HTB 6-M20) W:2PL-320x170x9 (HTB 5-M20)

- 質疑 (2.5時点)
- 1期工事でGL+1000まで、2期工事でそれより上部となるため、JINT位置を変更
 - H-200に接むフッカーボルトは、施工上フレンジ上下は貫通させるのは困難なため、フレンジのみに変更
 - 主筋用孔位置不明