

ダクト系統図 NO.SCALE

種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号	種別	記号
高圧送り		冷水管 送り	C	膨張管	E	埋設弁	GV	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		吸込口（壁付き）		外器取り入れガラリ	
蒸気管 送り		冷水管 送り	H	油管 送り	O	仕切弁	BV	減圧弁装置	R	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		同上（天井付き）		排気ガラリ	
中圧送り		冷水管 送り	HR	通気管	OV	バタフライ弁	SV	温度調整装置	T	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		排煙口（壁付き）			
蒸気管 送り		冷温水管 送り	CH			玉形弁	CV	電動弁装置	M	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		排煙口（天井付き）		たわみ継手	
中圧送り		冷温水管 送り	CHR			逆止弁	BAY	電磁弁装置	SV	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		ダンパー	VD VD	フレキシブルダクト	
蒸気管 送り		冷水管 送り	R			ホール弁	CR	自動エア抜装置	A	安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		風量調整ダンパー：VD 防火ダンパー：FD 防煙ダンパー：SD ピストンダンパー：PD		内貼部	
冷却水管 送り	CD	冷水管 送り	RR			コックストレーナー				安全弁及び逆し弁		安全弁及び逆し弁		モーターダンパー	MD MD		
送り	CDR																

共通事項

1、庁舎棟 各階 ガラリチャンバーは、全て消音内貼りとする。

2、庁舎棟 各階 外部接続の給排水ダクトには、全て消音エルボ２個とする。

archilabo
株式会社 一級建築士事務所アーキラボ

市庁舎新築工事（機械設備）	縮尺	NO.
ダクト系統図	NO SCALE	AC-029